清高审批环表〔2018〕31号

关于《清远先导材料有限公司新增两台燃氢水燃料蒸气锅炉扩建项目环境影响报告表》的批复

清远先导材料有限公司：

你公司报批的《清远先导材料有限公司新增两台燃氢水燃料蒸气锅炉扩建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等相关材料收悉，经研究，批复如下：

一、清远先导材料有限公司位于广东清远经济开发区百嘉工业园精细化工定点基地，是广东先导稀材股份有限公司的子公司，原名为广东先导稀有材料有限公司。为解决规划的产品生产线逐渐建成投产造成的供热不足问题，该公司拟在现有锅炉房内新增两台燃氢水燃料蒸气锅炉（1台4t/h，1台2t/h），同时在锅炉房南侧空地上配套1个50m³地上卧式氢水燃料储罐，以满足生产需要。新增两台燃氢水燃料蒸气锅炉及氢水燃料储罐为生产辅助设施，不涉及厂区现有主体工程产品变更、不改变生产线产排污情况。项目所需大气污染物总量指标从清远市环境保护局关于《广东先导稀有材料有限公司稀有材料研发和生产基地项目环境影响报告书》的环保意见（清环[2010]431号）批准的总量中调配。

二、根据报告表的评价结论，在你公司全面落实报告表提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放的前提下，项目建设从环境保护角度可行。你公司应按照报告表内容组织实施。

三、建设项目的环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环评文件。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，须及时开展项目竣工环境保护设施验收。

广东清远高新技术产业开发区行政审批局

2018年9月3日

抄送：清远市清城区环境保护局

广东清远高新技术产业开发区行政审批局 2018年9月3日印发